

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(AIIB-WB4-YAPIM-22)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYILNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	-	İhale Dökümanları Cilt 3 Teknik Şartnameler	-	ÇLYK pozlu paslanmaz çelik kapılar alüminyum olarak yapılacaktır. Bu alüminyum diğer doğrama imalatlarında kullandığımız malzeme ile aynı malzemeden (Teknik şartnamesindeki özelliklerde 2 mm) uygulanmalı ancak ağır ve çok yoğun kullanılacak olan bu kapıların alüminyum profillerinin (kasa ve kanat) ve menteşeleri için müşavirin onayı alınması gerekmektedir. Menteşelerin bağlandığı kasa ve kanat profilinin içine 20x40x2 mm vb. ölçülerde daldırma galvaniz çelik profil takviyesi koyulmalıdır. Menteşeler dışarıdan montajlı, üçlü baba menteşe olmalıdır.

Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	Mimari	Mimari Uygulama Projeleri		YM1 merdiveninde de kaçış, yangın projesinde bodrum katta YM1 kapısı da dışa açılır olacaktır.
2	Elektrik	Elektrik Proje	Yangın Alarm Sistemi	Teknik Şartname Yangın Alarm Sistemi doğrultusunda Her ıslak hacimde birer adet optik duman dedektörü konulacak şekilde uygulanacaktır.
3	Elektrik	Elektrik Proje	CCTV sistemi	Teknik Şartname CCTV sistemi doğrultusunda 332 Nolu Teras Mahalline 1 adet Teknik şarnamedeki özelliklerde kamera ilave edilmiştir.
4	Elektrik	Elektrik Proje	CCTV sistemi	Teknik Şartname CCTV sistemi doğrultusunda BD-03 BD-04 Bahçe Duvarı Birleşim Noktasına 2 adet Teknik şarnamedeki özelliklerde kamera ilave edilmiştir.

Fahrettin Özüdođru Çok Programlı Anadolu Lisesi				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Deđişiklik
5	Elektrik	Elektrik Proje	CCTV sistemi	Teknik Şartname CCTV sistemi doğrultusunda DM-22 dış Merdiven 1 adet Teknik şarnamedeki özelliklerde kamera ilave edilmiştir.
6	Elektrik	Elektrik Proje	CCTV sistemi	Teknik Şartname CCTV sistemi doğrultusunda Tüm Ana Ve Yangın Merdivenlerinde her katta merdiven kovanını ve sahanlığı göreceğ şekilde en az birer adet olmak koşuluyla Teknik şarnamedeki özelliklerde kamera ilave edilmiştir.